

ARRETE MUNICIPAL DE LA DECI

Monsieur le maire de CHANCIA

Arrêté n° 2023-12-11/24

Objet : Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune de CHANCIA

Vu le CGCT, articles L.2213-32, L.2225-1, L.225-2, L.225-3, L.225-4, L.5211-9-2 (loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, article 77),

Vu le CGCT, articles R.2225-1 à R.2225-10(décret n° 2015-232 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie,

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013358-006 du 24 décembre 2013, arrêtant le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Jura

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-1505 du 31 décembre 2015, portant règlement opérationnel des services d'incendie et de secours du Jura

Vu l'arrêté préfectoral n°39-2017-06-30-004 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

Vu le rapport de situation de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) communiqué par le service d'incendie et de secours du Jura

ARRETE

La défense extérieure contre l'incendie de la commune de CHANCIA

Article 1 : Abrogation

L'arrêté 2022-04-25/02 du 28 avril 2023 relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie de la commune de CHANCIA est abrogé.

Article 2 : Service Public de la Défense Extérieur Contre l'Incendie

La commune de CHANCIA est en charge du service public de défense extérieure contre l'incendie (DECI) sur son territoire.

Article 3 : Identification des risques

Les différents risques (habitat, Industriel et artisanal, agricole),
Les Installations classées pour la protection de l'environnement,
Les établissements recevant du public,
Les sites d'hébergements itinérants,
Les autres risques significatifs,
du territoire sont recensés dans le tableau de synthèse en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4 : Les Points d'eau Incendie du territoire

La liste des points d'eau Incendie de la commune conformes au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est fixée en annexe 2 du présent arrêté.

Sur indication du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura, celle ci est complétée par la liste des autres Points d'Eau Incendie de la commune reconnus disponible par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura en 2018

Les points d'eau Incendie issus du déploiement du schéma communal de DECI viendront compléter progressivement la liste des PEI conformes.

Article 5 : Les modalités d'émission et de réception des informations fonctionnelles et opérationnelles relatives à la DECI

Les informations fonctionnelles relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie du territoire sont transmises par et à transmettre à :

- Entité en charge du service public de la DECI :
Commune de **CHANCIA**

- Par voie postale à l'adresse suivante :

Mairie- 1 rue du Jura, 01590 Chancia

- Par courriel à l'adresse suivante :

mairie.chancia@wanadoo.fr

- Par téléphone au numéro suivant :

Tél. 09 75 76 74 52

Permanence : lundi et jeudi : 8h30-16h00

Les informations opérationnelles relatives à la Défense Extérieure Contre l'Incendie du territoire sont transmises par ou à transmettre à :

- Entité d'astreinte du service public de la DECI :
Commune de **CHANCIA**

- Par téléphone aux numéros suivants :

06 08 27 18 44 (M. le Maire)

Article 6 : Les modalités de modifications de l'arrêté de DECI

L'arrêté relatif à la DECI de la commune de CHANCIA est modifié lorsqu'il y a une évolution importante des points d'eau Incendie, une nouvelle zone d'habitat ou industrielle aménagée, la validation d'un schéma communal de DECI ou le transfert du pouvoir de police.

Fait le : 11 décembre 2023

Le Maire,

Le Maire
BONIN Robert



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bonin', is written over the printed name 'Le Maire BONIN Robert'.



Commune de CHANCIA

Mise à jour : 05/12/2023

Annexe 1 - Tableau de synthèse : Identifications des risques

N° d'ordre	Village de rattachement	Voie /Ieu dit	Bâtiments ou groupe de bâtiments	Nb. Indicateur	Surface maximum calculée (m²)	Type bâtimentaire	Distance mbi d'isolement (m)	Activité edou stockage présent (I)	ICPE (I)	Implantation des bâtiments (accessibilité)	Evaluation du risque selon RDBDECI	Couverture à assurer	PEI de couverture /Type	Distance Minimum au PEI (m)	Volume disponible (m³)	Débit à l bar m³/h	Etat PEI selon Recv. Op SDIS	Résultat audit Interne du PEI	Avis sur la couverture	Observations
1		Rue du Poni de l'Armenie	Poste RTE	1	S ≤ 300 m²	Industriel / Artisanal	D ≥ 10 m			Voie départementale L23 m	Industriel / Artisanal modéré	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	A 102.001	360	120	Sans Objet	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
2		Rue du Poni de l'Armenie	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	2	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m			Voie départementale L23 m	Habitat modéré	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	A 102.001	270	120	Sans Objet	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
3		Quai en Saun	Camping	2	Camping 44154 m² Habitants 60 et 130 m²	ERP - Cat non précisés par la Préfecture	D < 10 m			Voie communale L23 m	Couverture entree supplémentaire 1.Mall J.L.Nicolas Charles De France	P 102.005	15-30 (bâtiments)	120	120	70	Disponible restant	N.C minuscules (b)	Assurée (I)	
4		Chemin de la Plage	Restaurant	1	S ≤ 250 m²	ERP - Cat S-N ≤ 500 m²	D ≥ 10 m			Voie communale L23 m	ERP de type N-R-X V-W-F-A-C-TSS500 m²	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.012	80	120	45	Disponible restant	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
5		"Château de Chancia"	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	1	S ≤ 300 m²	Habitat	D ≥ 10 m			Voie départementale L23 m puis voie privée sans 210 m	Habitat modéré	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.003 P 102.012	510 175	120	61 45	Disponible restant	N.C minuscules (a)	Non assurée	DAD refusé
6	Chancia	Rue du Jura	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	9	S ≤ 350 m²	Habitat	D < 10 m			Voie départementale L23 m	Habitat modéré	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.006 P 102.008	70-160	120	100 68	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
7	Chancia	Rue du Jura	Mans	1	S ≤ 250 m²	ERP - Cat S-W- < 500 m²	D < 10 m			Voie communale L23 m	ERP de type N-R-X V-W-F-A-C-TSS500 m²	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.008	130	120	68	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
8	Chancia	Rue du Jura	Salle de Convivialité	1	S ≤ 250 m²	ERP - Cat S-L- ≤ 500 m²	D < 10 m			Voie communale L23 m	ERP de type N-R-X V-W-F-A-C-TSS500 m²	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.008	130	120	68	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
9	Chancia	Rue du Village	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	12	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m			Voie communale L23 m	Habitat modéré	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.003 P 102.006	20 - 130	120	61 100	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
10	Chancia	Rue de la Fontaine	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	1	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m			Voie communale L23 m	Habitat modéré	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.013	180	120	61	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
11	Chancia	Champ du Moulin	Dépôt	1	S = 250 m² (bâtiment non cadastré)	Industriel / Artisanal	D ≥ 10 m			Voie communale L23 m	Industriel / Artisanal modéré	60 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.008	410	120	68	Disponible	N.C minuscules (a)	DAD à formaliser	bâtiment non cadastré
12	Chancia	Chemin de Bazan (usquin ateliers communaux)	Habitat(s) / dépendance(s) de la voie	1	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m			Voie communale L23 m	Habitat Faible	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.006	30	120	100	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
13	Chancia	Chemin de Bazan (usquin ateliers communaux)	Chapelle	1	S = 120 m²	ERP - Cat S-V- < 500 m²	D ≥ 10 m			Voie communale L23 m	ERP de type N-R-X/V-W/P-A/C/T-S... ≤ 500 m²	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.006	100	120	100	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	
14	Chancia	Chemin de Bazan - ateliers communaux	Atelier	1	S = 180 m²	Industriel / Artisanal	D ≥ 10 m			Voie communale L23 m	Industriel / Artisanal Faible	30 m² h - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	P 102.006	160	120	100	Disponible	N.C minuscules (a)	Assurée (I)	

N° d'ordre	Village de rattachement	Voie / feu dit	Bâtiments ou groupe de bâtiments	Nb. Individuel	Analyse bathymétrique et activités						PFI de couverture /Type	Distances Minimales du PEI (m)	Volume disponible (m³)	Débit à 1 bar m³/h	Etat PEI sur son Recv. Op. SIDS	Résultat audit interne du PEI	Avis sur la couverture	Observations
					Type bathymétrique	Distance mini d'éloignement (m)	Activité(s) stockage présent (1)	ICPE (1)	Implantation des bâtiments (accessibilité)	Evaluation du risque selon RRDCCI								
15	Clincieu	Chemin de Neuvon - meslé de la rue du champ du bois Montant	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	3	S ≤ 350 m²	Habitat	D ≥ 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	20-110	90	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
16	Clincieu	Impasse du Clancieu	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	3	S ≤ 250 m²	Habitat	D ≥ 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat faible	30 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	30-110	90	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
17	Clincieu	Rue de la Ravotte	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	20	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	20-300	80	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
18	Clincieu	Rue de la Pucelle	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	4	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	350-395 280-350	80 108	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
19	Clincieu	Rue du Champ Montant	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	17	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	20-240	80	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
21	Clincieu	Rue de Bellevue	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	14	S ≤ 250 m²	Habitat	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	20 - 250	100 68	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
22	Clincieu	Rue de Bellevue	Atelier	1	S = 460 m²	Industriel / Artisanal	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Industriel / Artisanal modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	60	100 68	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		
23	Clincieu	Chemin des Vignes	Habitations(s) / dépendances(s) de la voie	4	S ≤ 350 m²	Habitat	D < 10 m		Voie communale L ≥ 3 m	Habitat modéré	60 m² - 2 heures - D-350 m - 1 PEI	80-120	68	Disponible	N.C. mineures (a)	Assurée (1)		

S.O. : Sans objet

- (1) pour bâtiments industriels - artisanaux -
- N.C. mineures (a)
- N.C. majeures (b)
- N.C. habitatoire (c)
- (d) terrain assiette
- (e) Informations de la commune
- Assurée (f)
- si P.A.C.T. : Plan d'actions à Court Terme efficace

Distance maxi du PEI structure à défendre (d). Renseigné si attraction à distance éloignée de plus de 50 m de la limite du terrain d'assiette

DAO : Demande d'Aménagement dérogatoire du RRDCCI

Commune de CHANCIA

Annexe 2 - Liste des points d'eau incendie DISPONIBLES

Mise à jour : 05/12/2023

Indice support : b



N° du PEI	Type du PEI	Statut PEI (Public, Privé)	Convention PEI privé/Commune	Gestionnaire du réseau	Village / Lieu dit de rattachement	Adresse d'implantation	Date du contrôle	Débit nominal sous 1 Bar (m³/h)	Pression statique	Capacité de la ressource en eau	Date réception initiale ou reconnaissance opérationnelle)	Disponibilité (Réception initiale ou reconnaissance opérationnelle)
Reserve artificielle enterrée												
P 102.001	RAS	Public	Sans objet	Commune de Chancia	Chancia	Rue du Pont de l'Antenne	30/11/2023	Sans objet	Sans objet	120 m³	05/12/2023	Disponible
Poteau incendie												
P 102.003	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	En cours d'élaboration	Commune de Chancia	Chancia	2 Rue du Village	13/10/2020	61	4,1	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.005	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	Quartier en Suant - Au-delà barrière du camping	09/04/2021	30	4,4	120 m³	01/08/2023	Disponible restreint
P 102.006	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	11 Rue de Bellevue	13/10/2020	100	3,2	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.007	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	8 Rue de Bellevue	13/10/2020	64	3,2	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.008	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	2 Rue de Bellevue	13/10/2020	68	3,4	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.009	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	4 Rue de Bellevue	13/10/2020	80	6,2	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.010	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	Impasse du Chanais	13/10/2020	90	2,6	120 m³	01/08/2023	Disponible
P 102.012	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	Chemin de la Plage	13/10/2020	45	4,8	120 m³	01/08/2023	Disponible restreint
P 102.013	PI 100 1x Ø100.2xØ65	Public	Sans Objet	Commune de Chancia	Chancia	Rue du Champ Montant	24/02/2022	108	4,1	120 m³	01/08/2023	Disponible

Non-sens PEI