

DOSSIER : 200720 053497 01
Bordereau : 1
N° travail : 023512
Date d'édition : 31/07/2020

§ Client	
Nom :	Commune de CHANCIA
Commune :	CHANCIA
Code client :	2 315
Ref. Commande :	

Commune de CHANCIA
Mairie
01590 CHANCIA

Date de prélèvement : 27/05/2020	Date de réception : 27/07/2020 16:00	Date de début d'analyse : 27/07/2020
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

§ Type d'eau : EB Préleveur : RIVET Pierre-Sébastien (LDA39) Heure de prélèvement : 09:20

L'analyse des paramètres terrain est effectuée par le préleveur.

@ Prélèvements réalisés selon la norme FDT 90-520 par le LDA39 couverts par l'accréditation COFRAC

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres de terrain				
Température de l'air	20.7	°C		
<i>Electrométrie</i>				
Pression atmosphérique	981	hPa		
<i>Capteur de pression (appareil de mesure O2sat.)</i>				
Oxygène dissous saturé	115.2	%		
<i>NF ISO 17289</i>				
@ Oxygène dissous	9.40	mg O2/L		
<i>NF ISO 17289</i>				
Température de l'eau	23.3	°C		
<i>Electrométrie</i>				
@ pH mesuré à la température de l'eau	7.9	pH		
<i>NF EN ISO 10523</i>				
Transparence	1.00			
<i>Evaluation visuelle</i>				
Paramètres microbiologiques				
@ Enterocoques intestinaux	<15	n/100mL	<660	<100
<i>NF EN ISO 7899-1</i>				
@ Escherichia coli	<15	n/100mL	<1800	<100
<i>NF EN ISO 9308-3</i>				

@ paramètre accrédité (ec) = en cours d'analyse N/A ou N.M. = non analysé ou non mesuré N.D. = non déterminé

☒ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Conclusion sur la conformité :

EAU de bonne qualité pour la baignade

DOSSIER : 200720 053497 01
Bordereau : 1
N° travail : 023512
Date d'édition : 31/07/2020

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
------------	-----------	--------	--------------------	-----------------------

Stéphanie Bassard
Signataire habilitée
Hydrologie



Autres destinataires :
ARS DE FRANCHE-COMTE - UTSE 39

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu ou échantillonné. Toutes les informations fournies par le client sont identifiées par le symbole §. Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable en cas d'information erronée.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation si l'ensemble des résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au prélèvement et/ou au résultat pour déclarer ou non la conformité.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole @. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral d'EA.
Ce rapport complet annule tout rapport provisoire émis antérieurement.
Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès et rectification des informations vous concernant en contactant le